

**SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0643/09**

Rilasciato alla ditta:

**NUOVA LEGNO INFISSI CASA SRL**

**PROVE ESEGUITE:**

**Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)**

**Dimensione campione:**

**Perimetro apribile: 17,27 M**

**Superficie totale: 6,50 M<sup>2</sup>**

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:**

**PF 68/4**

**CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:**

**TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 8A**

*Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0643/09 del 05/10/2009 emesso da questo Laboratorio.*

Correggio, 05/10/2009